



Warszawa 04.03.2014

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120
tel. 55 89 000
00 – 801 Warszawa
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

**Biuro Projektów
METROPROJEKT Spółka z o.o.
ul. Solińska 19 B
02-142 , Warszawa
ZDM-ZTSO-O-GAN-7044-255-2-14**

Dotyczy: Warunków przebudowy oświetlenia ulicznego w rejonie projektowanej stacji C06 II linii metra w Warszawie.


Uprzejmie informujemy, że w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla budowy stacji C06 II linii metra i związanej z tym przebudowy oświetlenia ul. Górczewskiej na odcinku od ul. Ciołka do ul. Krępowieckiego projekt wykonawczy przebudowy oświetlenia powinien uwzględniać:

- całkowity demontaż urządzeń oświetlenia ulicznego na przebudowywanym odcinku ulicy,
- zlokalizowanie nowych urządzeń oświetlenia ulicznego na działkach, dla których m st. Warszawa jest właścicielem (władającym),
- montaż słupów metalowych - stalowych ocynkowanych o przekroju okrągłym „bezszwowych” o grubości ścianki minimum 4 mm, lub aluminiowych anodowanych ze stopą słupa zabezpieczoną fabrycznie elastomerem do wysokości wnęki, na prefabrykowanych fundamentach betonowych, ułożenie kabli oświetleniowych miedzianych pięciodrutowych w rurze ochronnej AROT DVK, SRS (lub równoważnej) na całej długości,
- montaż opraw oświetleniowych – sodowych lub metalohalogenkowych, w obudowie aluminiowej, wyposażonych w jednoczęściowy odbłyśnik aluminiowy zapewniający optymalny rozsył światła i szklany hartowany klosz, dwukomorowych o IP min. 66/65, wymagane parametry oświetleniowe należy przyjąć zgodnie z normą PN-EN 13201:2005 „Oświetlenie dróg”- przyjęte rozwiązania potwierdzić stosownymi obliczeniami,
- zapewnienie ciągłości działania oświetlenia na czynnych odcinkach ulic podczas prowadzenia robót budowlanych, w razie konieczności należy zaprojektować oświetlenie tymczasowe,
- utrzymanie istniejącego układu zasilania oraz połączeń sieci oświetleniowej (w tym zasilania ulic sąsiednich),

W rejonie zatok autobusowych słupy oświetleniowe należy rozmieścić w sposób nie utrudniający ruchu pasażerów komunikacji miejskiej w obrębie przystanku.

*we wniosku
z dnia 11-26*
USŁUGI GEODEZYJNE
Andrzej Dyba
02-795 Warszawa, ul. Wesoła 2 m. 29
tel. 22 649-01-24, fax: 22 649-120-74-45

Typ zaprojektowanych słupów i opraw należy skonsultować z Wydziałem Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta St. Warszawy.
Na etapie rozwiązań koncepcyjnych prosimy o skonsultowanie projektu z inspektorem nadzoru ZTSO dla dzielnicy Wola – p. Rafał Bachański - tel. 55 89 215
Projekt wykonawczy należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Miejskich Wydział ZTSO.


Z-ca DYREKTORA

Michał Trzciniński

Załączniki:

1. Schemat instalacji miejskiego oświetlenia ulicznego w rejonie planowanej inwestycji.
2. Wykaz istniejących urządzeń (słupy, oprawy, kable).