



PISMO NR 21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót oraz prac projektowych niezbędnych do wykonania:

Zadania nr 1:

- a) Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C9 „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C6;
- b) Projektów Wykonawczych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powykonawczej, Instrukcji obsługi i konserwacji w zakresie określonym w PFU wraz z załącznikami; uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i wniosku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu przez właściwy organ nadzoru górniczego

albo

Zadania nr 2:

- a) Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka wschodniego-północnego – od szlaku za stacją C15 „Dworzec Wileński” do torów odstawczych za stacją C18;
- b) Projektów Wykonawczych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powykonawczej, Instrukcji obsługi i konserwacji w zakresie określonym w PFU wraz z załącznikami; uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i wniosku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu przez właściwy organ nadzoru górniczego

Zamawiający (Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o.) informuje, iż w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

1516. Dotyczy Odpowiedzi na Pytanie nr 1508 (Pismo nr 19 z dnia 27.07.2015 r.).

Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy Pzp, *Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.*

W punkcie 10 Formularza Oferty, który Zamawiający przekazał Wykonawcom, wymóg podania kwoty lub % wynagrodzenia odnosi się jedynie do robót przewidzianych do realizacji przez Podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca.

W odpowiedzi na pytanie 1508 Zamawiający zmienił pkt. 10 Formularza oferty poprzez żądanie podania kwoty lub procentu wynagrodzenia przewidzianego na realizację części zamówienia powierzonych Podwykonawcom, co jest niezgodne zarówno z Ustawą, jak i zapisem SIWZ.

W związku z powyższym prosimy o zmianę odpowiedzi poprzez wymóg dołączenia do Oferty załącznika sporządzonego przez Wykonawcę, w którym poda część zamówienia, tj. zakres robót, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, bez podawania kwoty lub % wynagrodzenia, w przypadku, kiedy Wykonawca nie polega na zasobach innego Podmiotu

ODP: Zamawiający podtrzymuje treść załącznika nr 1 do SIWZ w pkt 10. Nawiązując do odpowiedzi na wnioski nr 1473 i 1508 Zamawiający potwierdza, że wymóg podania nazwy podmiotu i zakresu prac (także kwoty lub % wynagrodzenia) dotyczy podmiotów, z których zasobów Wykonawca będzie korzystał w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26 ust. 2b, **zgodnie z zapisami pkt 3.6.2 SIWZ**

1517. W nawiązaniu do Pisma numer 19 z dnia 27 lipca 2015 a w szczególności odpowiedzi 1501 oraz 1502 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie naszych wątpliwości. Ogłoszony przetarg jest na rozbudowę II linii metra w Warszawie. Wyjaśnienie Zamawiającego z dnia 27 lipca 2015 roku wymaga od potencjalnych wykonawców systemu monitoringu zapewnienia oprogramowania do monitorowania po zakończeniu fazy budowy, bez żadnych ograniczeń czasowych. Wierzymy, że wymóg ten jest poza zakresem związanym z rozbudową II linii metra i nie może być stosowany w wypadku licencji na oprogramowanie do monitoringu. Licencja na specjalistyczne

oprogramowanie do monitoringu ma limit czasowy użycia i powinna być regularnie przedłużana, jeśli jest taka potrzeba. Wyjaśnienie Zamawiającego z wymogiem, aby zapewnić 12 miesięcy gwarancji na ograniczoną ilość sprzętu zgodnie z listą dostarczoną w piśmie numer 16 z dnia 7 lipca 2015 jest szczegółowe i może być zaspokojone przez potencjalnego Wykonawcę monitoringu poprzez zakup rozszerzonej gwarancji w momencie składania ofert. Dlatego zakładamy, że dwa następujące elementy: korzystanie z oprogramowania monitorującego po zakończeniu budowy i 12-miesięcznej gwarancji na ograniczoną ilość instrumentów wymienionych w piśmie numer 16 z dnia 7 lipca 2015 należy rozumieć jako jeden pakiet usług i powinny być dostarczone przez Wykonawcę monitoringu na okres 12 miesięcy po zakończeniu rozbudowy II linii metra. Prosimy o potwierdzenie.

ODP: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w PFU oraz w Piśmie nr 19 z dnia 27.07.2015 r. odnośnie monitoringu na czas budowy oraz po jej zakończeniu.

Licencje na oprogramowanie do monitoringu po zakończeniu fazy budowy muszą być bez ograniczeń czasowych.

1518. Czy Zamawiający podtrzymuje odpowiedź na pytanie nr 1508, w której rozszerzył wymóg podania kwot lub procentu wynagrodzenia w odniesieniu do wszystkich Podwykonawców, a nie tylko do tych, z których zasobów miał korzystać Wykonawca? Powyższa odpowiedź pozostaje w sprzeczności z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ ~ formularza „Oferta”, w którym - w punkcie 10 - uwaga o podaniu nazw podmiotów i zakresu prac czyli kwoty lub % wynagrodzenia, odnosi się wyłącznie do tych podmiotów, z których zasobów będzie korzystał Wykonawca przy realizacji zamówienia.

ODP: Patrz odpowiedź na pytanie 1516

1519. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie numer 1483 z pisma numer 16 z dnia 27 lipca 2015, prosimy o doprecyzowanie- w jaki sposób mają być wykonywane pomiary przemieszczeń 3D budynków i obiektów sąsiadujących z Inwestycją? Prosimy o potwierdzenie że pomiary realizowane przez zrobotyzowane tachimetry mają być wykonywane w czasie rzeczywistym jako pomiar automatyczny z bezpośrednim transferem danych do bazy danych, zgodnie z Projektami Budowlanymi oraz PFU. Czy Zamawiający zaakceptuje pomiary ręczne w określonych odstępach czasu np. raz na tydzień czy też pomiar ma być w tym wypadku zautomatyzowany? Prosimy o określenie które urządzenia pomiarowe służące do monitoringu przemieszczeń i deformacji zainstalowane do obsługi Inwestycji mają pracować w trybie automatycznym.

ODP: Pomiary przemieszczeń 3D budynków i obiektów sąsiadujących z inwestycją mają być wykonywane zgodnie z projektami budowlanymi oraz PFU.

Zrobotyzowane tachimetry stosuje się powszechnie dla monitorowania przemieszczeń 3D w czasie rzeczywistym.

Tym niemniej - nie dla wszystkich obiektów (i nie dla wszystkich części obiektów) monitoring zautomatyzowany jest narzędziem optymalnym.

Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt wykonawczy monitoringu, po jego przyjęciu do realizacji przez Zamawiającego, w którym:

1. zostaną wskazane, jakie obiekty budowlane (a dokładniej - które sensory zainstalowane na istniejących obiektach budowlanych) mają być objęte monitoringiem zautomatyzowanym, a które - pomiarami ręcznymi z zadaną częstotliwością
2. które urządzenia pomiarowe służące do monitoringu przemieszczeń i deformacji; zainstalowane do obsługi Inwestycji, mają pracować w trybie automatycznym

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ przedmiotowego postępowania.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ nie powodują konieczności zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Zdobych
Anna Zdobych

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Kostaniak
Dariusz Kostaniak