



WP.25.00015.2018.S.P.MATW

Warszawa, dnia 06.03.2018

**Uczestnicy postępowania
WP.25.00015.2018.S.P.MATW**

PISMO NR 1

Dotyczy: postępowania nr **WP.25.00015.2018.S.P.MATW**, którego przedmiotem jest „*Regeneracja oraz wymiana elektrolitu w bateriach akumulatorów niklowo-kadmowych SAFT SRX 90FR oraz NK-80 lub/i KPL-70P w podziale na zadania*”

Szanowni Państwo,

Zamawiający - Metro Warszawskie Sp. z o.o., zgodnie pkt 6.7 Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) informuje o treści zadanych przez Wykonawcę pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach.

Niniejszym przedkładamy zapytania do ww. postępowania przetargowego:

PYTANIE 1:

W załączniku nr 2 specyfikacji (regeneracja baterii i akumulatorów NK-80 lub/i KPL 70 P) Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników do ogniw KPL 70 P produkcji ZAVOD AIT (Rosja).

Czy w związku z tym możliwe jest zastosowanie ogniw o tych samych parametrach prądowych o innych wymiarach (wymiary ogniw KPL 70 P produkcji ZAVOD AIT wynoszą: długość: 62,5mm; szerokość: 127mm ; wysokość: 282mm) ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, iż zastosowanie ogniw o tych samych parametrach prądowych lecz o **innych wymiarach nie może powodować zmian konstrukcyjnych ramy.**

PYTANIE 2:

Wymagane jest również posiadanie certyfikatu zgodności dla zamienników. Powstaje pytanie kto może lub powinien wydać taki certyfikat?

ODPOWIEDŹ:

Certyfikat wydany jest przez uprawniony Polski Zakład Certyfikacji.

WP.25.00015.2018.S.P.MATW

PYTANIE 3:

Przewidziana jest wymiana korków wentylacyjnych. Brak jednak informacji czy korki te powinny być identyczne do tych jakie są stosowane dla ogniów KPL 70 P produkcji ZAVOD AIT czy też dopuszcza się inne korki stosowane ew. w zamiennikach?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWP, a tym samym nie dopuszcza zamienników korków wentylacyjnych dla ogniów KPL 70 P produkcji ZAVOD AIT.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWP nr WP.25.00015.2018.S.P.MATW.

Z poważaniem,


CZŁONEK ZARZĄDKU

Hubert Meronk